

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie polegających na:

1. Montażu wyciągu dymu papierosowego na dach budynku z poziomu parteru do 3 piętra.
2. Montaż wentylatorów czerpni powietrza i wywiewu w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń – urządzenia muszą zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu przynajmniej 10 razy w ciągu 60 minut. [Wymagany dokument potwierdzający spełnienie tego wymogu.](#)
3. Zamontowanie czujki pozwalającej na automatyczne załączenie się wentylatora czerpni powietrza.